



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.

от «21» 08 20 18 г.

№ 18751/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 4394/18 от 09.08.2018 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: ООО «Завод ТЕХНО»

Адрес: 390047, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58

Организация-изготовитель: ООО «Завод ТЕХНО»

Адрес: 390047, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Челябинск

Адрес: 454081, Россия, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 5

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Заинск

Адрес: 423520, Россия, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Автозаводская, д. 7

Наименование продукции: Плиты минераловатные теплоизоляционные ИЗОБОКС: ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ; ИЗОБОКС ЛАЙТ; ИЗОБОКС ИНСАЙД; ИЗОБОКС ВЕНТ; ИЗОБОКС РУФ Н; ИЗОБОКС РУФ В; ИЗОБОКС РУФ; ИЗОБОКС ФАСАД; ИЗОБОКС СЭНДВИЧ СТАНДАРТ; ИЗОБОКС СЭНДВИЧ ОПТИМА; ИЗОБОКС СЭНДВИЧ ПРОФ

Код ТН ВЭД: 6806 10 000 8

Область применения: согласно документации изготовителя.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 5762-014-74182181-2013

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 5762-014-74182181-2013

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколам испытаний № 2-СХТ-880-18 от 07 августа 2018 г., № 2-СХТ-881-18 от 07 августа 2018 г., № 2-СХТ-882-18 от 07 августа 2018 г., выданным ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),
 («Плиты минераловатные теплоизоляционные ИЗОБОКС: ИЗОБОКС СЭНДВИЧ СТАНДАРТ»)

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя- «не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Формальдегид	мг/м ³	0,01	МУК 4.1.753-99	880СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Аммиак	мг/м ³	0,04	МВИ № 1-101 от 25.02.99	880СХТ	<0,01 <0,01
3	Метанол	мг/м ³	0,5	МР 01.023-07	880СХТ	< 0,10 < 0,10
4	Фенол	мг/м ³	0,003	МУК 1631-77	880СХТ	< 0,001 < 0,001
5	Запах	балл	2 -«-	МУ 2.1.2.1829-04	880СХТ	1 1
6	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	880СХТ	88,2
7	Эффективная удельная активность (А _{эфф}) природных радионуклидов (²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	880СХТ	100±39

(«Плиты минераловатные теплоизоляционные ИЗОБОКС: ИЗОБОКС ИНСАЙД»)

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя- «не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Формальдегид	мг/м ³	0,01	МУК 4.1.753-99	881СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Аммиак	мг/м ³	0,04	МВИ № 1-101 от 25.02.99	881СХТ	<0,01 <0,01
3	Метанол	мг/м ³	0,5	МР 01.023-07	881СХТ	< 0,10 < 0,10
4	Фенол	мг/м ³	0,003	МУК 1631-77	881СХТ	< 0,001 < 0,001
5	Запах	балл	2 -«-	МУ 2.1.2.1829-04	881СХТ	1 1
6	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	881СХТ	84,4
7	Эффективная удельная активность (А _{эфф}) природных радионуклидов (²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	881СХТ	81±22

(«Плиты минераловатные теплоизоляционные ИЗОБОКС: ИЗОБОКС ИНСАЙД»)

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Формальдегид	мг/м ³	0,01	МУК 4.1.753-99	882СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Аммиак	мг/м ³	0,04	МВИ № 1-101 от 25.02.99	882СХТ	<0,01 <0,01
3	Метанол	мг/м ³	0,5	МР 01.023-07	882СХТ	< 0,10 < 0,10
4	Фенол	мг/м ³	0,003	МУК 1631-77	882СХТ	< 0,001 < 0,001
5	Запах	балл	2 -«-	МУ 2.1.2.1829-04	882СХТ	1 1
6	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	882СХТ	85,0
7	Эффективная удельная активность (A _{эфф}) природных радионуклидов (²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	882СХТ	74±28

По результатам проведенных испытаний продукции: Плиты минераловатные теплоизоляционные ИЗОБОКС: ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ; ИЗОБОКС ЛАЙТ; ИЗОБОКС ИНСАЙД; ИЗОБОКС ВЕНТ; ИЗОБОКС РУФ Н; ИЗОБОКС РУФ В; ИЗОБОКС РУФ; ИЗОБОКС ФАСАД; ИЗОБОКС СЭНДВИЧ СТАНДАРТ; ИЗОБОКС СЭНДВИЧ ОПТИМА; ИЗОБОКС СЭНДВИЧ ПРОФ отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Плиты минераловатные теплоизоляционные ИЗОБОКС: ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ; ИЗОБОКС ЛАЙТ; ИЗОБОКС ИНСАЙД; ИЗОБОКС ВЕНТ; ИЗОБОКС РУФ Н; ИЗОБОКС РУФ В; ИЗОБОКС РУФ; ИЗОБОКС ФАСАД; ИЗОБОКС СЭНДВИЧ СТАНДАРТ; ИЗОБОКС СЭНДВИЧ ОПТИМА; ИЗОБОКС СЭНДВИЧ ПРОФ **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Смольников