



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00315  
(номер сертификата соответствия)

020324  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Винербергер Кирпич" (ООО "Винербергер Кирпич"). Адрес: 601025, РОССИЯ, Владимирская обл., Киржачский район, деревня Кипрево. ОГРН: 1035011201862. Телефон: 84923773106, 84952803302. Факс: 84923773184, 84952803302.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Винербергер Кирпич" (ООО "Винербергер Кирпич"). Адрес: 601025, РОССИЯ, Владимирская обл., Киржачский район, деревня Кипрево. ОГРН: 1035011201862. Телефон: 84923773106, 84952803302. Факс: 84923773184, 84952803302.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа по  
сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО Альфа "Пожарная Безопасность", Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Камень керамический крупноформатный поризованный торговой марки POROTHERM, марки по прочности не ниже М100, класса средней плотности не ниже 0,8, марки по морозостойкости не ниже F50, толщиной не менее 250 мм, выпускаемый по ГОСТ 530-2012 (см. Приложение – бланк № 002140). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 4121

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил, условий договоров, на  
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94,  
ГОСТ 30247.1-94  
Предел огнестойкости REI 240

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 3062-С/ТР от 20.08.2015 г  
ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная  
Безопасность" № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ  
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU. OC05.K04339 от  
03.08.2015 г

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 24.08.2015 ПО 23.08.2018**



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д. Н. Байгушкин



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00315  
(номер сертификата соответствия)

002140  
(учетный номер бланка)

№№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта	Предел огнестойкости строительной конструкции
1	Фрагмент конструкции стеновой несущей из камней керамических крупноформатных поризованных торговой марки POROTHERM, марки по прочности не ниже M100, класса средней плотности не ниже 0,8, марки по морозостойкости не ниже F50, толщиной не менее 250 мм, выпускаемых по ГОСТ 530-2012	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	При равномерно распределенной нагрузке 10 т/пог. м (без учета собственного веса) REI 240

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)



А.А. Гомзов

Д. Н. Байгушкин