

АКТ № 17
испытаний анкера на вырыв (срез)

г. Екатеринбург

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ЗАО "Комбинат строительных материалов"
(название фирмы)

в лице Бирюкова Андрея Ивановича (Ф.И.О., должность) и представитель Исполнителя

"Hilti" (название фирмы) в лице Каленчук Сергея Евгеньевича (Ф.И.О., должность)

на объекте промежуточный склад (наименование объекта и его адрес)

провели испытания анкеров HRD-UGS 10x120 "Hilti" (марка анкеров, фирма-изготовитель)

Характеристики материала основания БП 300x500, БП 300x600
(материал конструкции, марка (класс) материала по паспорту, краткая характеристика технического состояния основания)

(месторасположение анкера на конструкции)
Схема приложения нагрузки Вырыв (вырыв, срез)

Приборы для измерения нагрузки и перемещений MARK IV (марка и серийный номер)

Предельные нагрузки на анкеры (кН):			
1.	<u>3,4</u>	2.	<u>6,3</u>
3.	<u>3,7</u>	4.	<u>6,5</u>
5.	<u>3,8</u>	6.	<u>6,8</u>
7.	<u>3,7</u>	8.	<u>6,4</u>
9.	<u>7</u>	10.	<u>7</u>
11.	<u>7</u>	12.	<u>7</u>
13.	<u>7</u>	14.	<u>7</u>
15.	<u>7</u>	15.	<u>7</u>
	<u>БП 300x500</u>		<u>БП 300x600</u>

Характер разрушения анкерного узла Вырыв
(разрыв (срез) анкера или вырыв анкера из материала основания)

От Заказчика _____ (подпись) Бирюков А.И. (Ф.И.О.) М.П.

От Исполнителя _____ (подпись) Каленчук С.В. (Ф.И.О.) М.П.

